

[illegible]

**NOTA – ÁREAS PCD/PNE**

**AS ALTURAS DAS TOMADAS DE USO GERAL E INTERRUPTORES EM AMBIENTES DEDICADOS A PACIENTES PNEUPO DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA NBR9050/2015, QUANDO NÃO INDICA OUTRA ALTURA EM PLANTA. ESTA ORIENTAÇÃO DEVE SOBREPOR À ALTURA PADRÃO INDICADA NA SIMBOLIZAÇÃO DESTA FOLHA.**

**ANTES DE EXECUTAR, CONTUDO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE DO MOBILIÁRIO E DA ARQUITETURA COM O DISPOSITO PELA NORMA.**

Item	Altura mínima (m)	Altura máxima (m)
Tomada	0,40	1,20
Interruptor	0,40	1,10
Interruptor de alarme	0,40	1,10
Quadro de luz	0,40	1,10
Comando de aquecimento	0,40	1,10
Registro de pressão	0,40	1,10
Comanda de janela	0,40	1,10
Manetão de porta	0,40	1,10
Depósito de material a ser usado na etapa de produção	0,40	1,10
Comando de pressão	0,40	1,10

**Altura para comandos e controles**  
NBR 9050 / 2015