ESTA PLANTA INTEIRA OU PARTES, NÃO PODERÁ SER COPIADA OU REPRODUZIDA SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO AUTOR. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

LEGENDA

- DIREÇÃO DE FLUXO ROTA DE FUGA – PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
- BLOCO AUTÔNOMO PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- SIMBOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 2-A : 20-B:C
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2-A
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 20-B:C

NOTAS

1 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SERÁ PREVISTA A SINALIZAÇÃO BÁSICA DE PROIBIÇÃO, ALERTA, ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO, CONFORME A NPT 020/2014.
2 – OS EXTINTORES INDICADOS NESTE PROJETO SERÃO INSTALADOS NA PAREDE A 1,60 m DO PISO ACABADO ATÉ A SUA PARTE SUPERIOR, OU NA IMPOSSIBILIDADE, É PERMITIDA A INSTALAÇÃO SOBRE O PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m A 0,20 m DO PISO.
3 – O PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO PELO CONSULTOR RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ.

PLANTA CHAVE DE LOCALIZAÇÃO

S/ESC.







COR	PENA
1	0,10
2	0,2
3	0,3
4	0,4
5	0,18
6	0,15
7	0,6
8	0,15
9	0,15
10	0,2
11	0,13
250	0,15
251	0,15
252	0,15
253	0,15
254	0,15

A0 - 1189,00 x 841,00 mm

REV.5		/ /
REV.4		/ /
REV.3		/ /
REV.2		/ /
REV.1	REVISÃO CONFORME ARQUITETURA	27/06/25
	MODIFICAÇÃO	DATA

APROVAÇÃO GESTÃO DA UNIDADE DATA / /

POLITÉCNICA ENGENHARIA LTDA
Rua Ouvidor Peleja, nº 367 - Vila Mariana - São Paulo-SP
Tel. (0xx11) 575 869 - Tel. (0xx11) 575 480 - mail: politecnica@politecnica.eng.br

Itamed HOSPITAL

HOSPITAL ITAMED–FOZ DE IGUAÇU–CME
PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE À INCENDIO
PLANTA DE SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA

Escala	Projeto	Desenho	Unidade	Bl.	Folha	Rev.
1:50	POLITÉCNICA	POLITÉCNICA	FOZ – PR	—	4001	01
Data 06/06/2025	Aprovação Técnica ERIK MOORI			Pav. TER		

HITM–CME–PEDI–4001–TERR–R01