QLF-E-APOIO CENTRAL



PROJETISTA: POLITÉCNICA ENGENHARIA	POT. INSTALADA: 155.97kVA / POT. DEMANDADA: 109.27kVA
DESENHISTA: POLITÉCNICA ENGENHARIA	COR. INSTALADA: 450.6A / COR. DEMANDADA: 297.32A
OBRA: HOSP. MINISTRO COSTA CAVALCANTI – CME	TENSÃO: 220/127V
DATA: 23/05/2025	SISTEMA: 3Ø + N + T

QLF-E-CME

CIRCUITO DESIGNAÇÃO	AMBIENTE	POTÊNCIA ATIVA POR FASE (kW)			ILUMINAÇÃO: FATOR DE DEMANDA	ILUMINAÇÃO: POTÊNCIA DEMANDADA (kW)	SEÇÕES DOS CONDUTORES (mm²)			TEMPERATURA E ISOLAÇÃO DO CABO	MATERIAL CONDUTOR	QUANT. DE LUMINÁRIAS X POTÊNCIA (W)	REATORES	TIPO	QUANT. DE LUMINÁRIAS X POTÊNCIA (W)
		A	B	C			FASE	NEUTRO	TERRA						
QLF-E-CME + 8,33kVA															
L01	ILUMINAÇÃO – ARSENAL	0,54	0,54	-	1,08	6,35	6,35	2,5	-	2,5	70°C-750V	24	L1	1x36+LED	N L2 1x36+LED
L02	ILUMINAÇÃO – VESTIÁRIOS MATERIAIS LIMPO	0,81	0,81	-	1,62	6,35	6,35	2,5	-	2,5	70°C-750V	36	L1	1x36+LED	
L03	ILUMINAÇÃO – SALA MATERIAIS LIMPO	0,68	-	0,68	1,37	6,22	6,22	2,5	-	2,5	70°C-750V	25	L2	1x36+LED	25 L2 1x36+LED
L04	ILUMINAÇÃO – SL. DE APOIO E HALL LIMPO	0,54	-	0,54	1,08	6,35	6,35	2,5	-	2,5	70°C-750V	24	L1	1x36+LED	24 L1 1x36+LED
L05	ILUMINAÇÃO – VESTIÁRIOS MATERIAIS SUJO	-	0,54	0,54	1,08	6,45	6,45	2,5	-	2,5	70°C-750V	24	L1	1x36+LED	25 L2
L06	ILUMINAÇÃO – SALA DESCANSO, REFEI. E LAVA. MATERIAIS SUJO	-	-	0,45	0,45	0,90	4,09	2,5	-	2,5	70°C-750V	20	L1	1x36+LED	20 L2 1x36+LED
L07	ILUMINAÇÃO – SL. DE TREINAM. E REUNIÃO	0,54	0,54	-	1,08	6,35	6,35	2,5	-	2,5	70°C-750V	20	L1	1x36+LED	10 L1 1x36+LED
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	-	X	-	-	-	-	-	-					
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	X	X	-	-	-	-	-	-					
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-					
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	X	X	-	-	-	-	-	-					

CIRCUITO DESIGNAÇÃO	AMBIENTE	POTÊNCIA ATIVA POR FASE (kW)			FORÇA: FATOR DE DEMANDA	FORÇA: POTÊNCIA DEMANDADA (kW)	SEÇÕES DOS CONDUTORES (mm²)			TEMPERATURA E ISOLAÇÃO DO CABO	MATERIAL CONDUTOR	DPS	PROTEÇÃO DPS	FUSÍVEL DPS	FASE DE ATUAÇÃO DPS	COMPLEMENTO
		A	B	C			FASE	NEUTRO	TERRA							
QLF-E-CME + ULTRAVIA																
F01	TOM. USO GERAL – SALA TREINAMENTO	1,20	-	-	1,20	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F02	TOM. USO GERAL – SALA TREINAMENTO	1,50	-	-	1,65	11,18	12,84	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	15	0,10	0,92	T	
F03	TOM. USO GERAL – SALA DE VOLPAIS DE PISO	-	0,80	-	0,87	6,30	6,85	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	8	0,10	0,92	T	
F04	TOM. USO GERAL – SANIT. EST. - FEM./PNAE MATERIAL SUJO	-	1,20	-	1,20	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F05	TOM. USO GERAL – SANIT. EST. - FEM./PNAE MATERIAL SUJO	-	-	1,20	1,20	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F06	TOM. USO GERAL – RECEP. PAT. SUJO, HALL VEST. FUNC. E HALL DE ENTRADA	-	-	1,40	1,52	12,02	13,98	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	14	0,10	0,92	T	
F07	TOM. USO GERAL – RECEP. CONSULTÓRIOS	1,50	-	-	1,59	7,87	8,56	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	10	0,10	0,92	T	
F08	TOM. USO GERAL – RECEP. CONSULTÓRIOS	0,90	-	-	0,97	4,72	5,49	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	6	0,10	0,92	T	
F09	TOM. POSTO DE TRAB. – RECEP. – PADRONIZAÇÃO	-	1,20	-	1,20	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F10	TOM. POSTO DE TRAB. – ADMINISTRAÇÃO	-	1,20	-	1,20	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F11	TOM. POSTO DE TRAB. – RECEP. MAT. DE INSUMOS	1,50	-	-	1,59	7,87	8,56	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	10	0,10	0,92	T	
F12	TOM. POSTO DE TRAB. – RECEP. MAT. DE INSUMOS	-	-	1,20	1,20	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F13	TOM. USO GERAL – RECEP. P. MAT. TEXTOS	1,50	-	-	1,59	7,87	8,56	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	10	0,10	0,92	T	
F14	TOM. USO GERAL – RECEP. MAT. DE INSUMOS	1,50	-	-	1,59	7,87	8,56	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	10	0,10	0,92	T	
F15	TOM. USO GERAL – COPA	-	1,40	-	1,52	12,02	13,98	4	4	4	70°C-750V	14	0,10	0,92	T	
F16	TOM. USO GERAL – VEST. FEMININO	-	1,00	-	1,09	7,87	8,56	4	4	4	70°C-750V	10	0,10	0,92	T	
F17	TOM. USO GERAL – SALA VEST. PUNC. E HALL	-	-	0,70	0,76	5,51	5,99	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	7	0,10	0,92	T	
F18	TOM. USO GERAL – VEST. MASC.	-	-	0,80	0,87	6,30	6,85	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	8	0,10	0,92	T	
F19	TOM. USO GERAL – SANIT. VEST. MASC.	0,80	-	-	0,87	6,30	6,85	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	8	0,10	0,92	T	
F20	TOM. USO GERAL – ARSENAL	0,90	-	-	0,97	4,72	5,49	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	6	0,10	0,92	T	
F21	TOM. USO GERAL – ARSENAL	-	1,10	-	1,20	8,68	9,41	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	11	0,10	0,92	T	
F22	TOM. POSTO DE TRAB. – ARSENAL	-	-	1,20	1,20	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F23	TOM. POSTO DE TRAB. – ARSENAL	-	-	1,20	1,20	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F24	MICROONDAS BIOLÓGICA – ARSENAL	0,70	-	-	0,77	3,87	4,71	4	4	4	70°C-750V	5	0,10	0,92	T	
F25	TOM. USO GERAL – ANTECOPA – ARSENAL	0,60	-	-	0,65	4,72	5,14	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	6	0,10	0,92	T	
F27	TOM. USO GERAL – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	1,40	-	-	1,52	12,02	13,98	4	4	4	70°C-750V	14	0,10	0,92	T	
F28	TOM. POSTO DE TRAB. – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	-	1,80	-	1,96	16,17	15,41	4	4	4	70°C-750V	18	0,10	0,92	T	
F29	TOM. POSTO DE TRAB. – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	-	-	1,80	1,96	16,17	15,41	4	4	4	70°C-750V	18	0,10	0,92	T	
F30	TOM. POSTO DE TRAB. – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	-	-	1,80	1,96	16,17	15,41	4	4	4	70°C-750V	18	0,10	0,92	T	
F31	TOM. POSTO DE TRAB. – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	1,80	-	-	1,96	16,17	15,41	4	4	4	70°C-750V	18	0,10	0,92	T	
F32	TOM. POSTO DE TRAB. – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	1,80	-	-	1,96	16,17	15,41	4	4	4	70°C-750V	18	0,10	0,92	T	
F33	TOM. POSTO DE TRAB. – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	-	1,80	-	1,96	16,17	15,41	4	4	4	70°C-750V	18	0,10	0,92	T	
F34	TOM. USO GERAL – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	-	1,20	-	1,30	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F35	TOM. USO GERAL – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	-	-	1,20	1,30	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F36	TOM. USO GERAL – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	-	-	1,00	1,09	7,87	8,56	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	10	0,10	0,92	T	
F37	TOM. USO GERAL – SEPARAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO E LAVAGEM MATERIAIS	1,60	-	-	1,76	12,60	13,69	4	4	4	70°C-750V	16	0,10	0,92	T	
F38	TOM. USO GERAL – SEPARAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO E LAVAGEM MATERIAIS	1,60	-	-	1,76	12,60	13,69	4	4	4	70°C-750V	16	0,10	0,92	T	
F39	TOM. USO GERAL – SEPARAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO E LAVAGEM MATERIAIS	-	1,20	-	1,30	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F40	TOM. USO GERAL – SEPARAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO E LAVAGEM MATERIAIS	-	0,80	-	0,87	6,30	6,85	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	8	0,10	0,92	T	
F41	TOM. USO GERAL – SEPARAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO E LAVAGEM MATERIAIS	-	1,60	-	1,52	12,02	13,98	4	4	4	70°C-750V	14	0,10	0,92	T	
F42	TOM. USO GERAL – SEPARAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO E LAVAGEM MATERIAIS	-	1,20	-	1,30	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F43	TOM. USO GERAL – SEPARAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO E LAVAGEM MATERIAIS	1,00	-	-	1,09	7,87	8,56	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	10	0,10	0,92	T	
F44	TOM. USO GERAL – REC. PEÇ. SUJO E DEP. MAT. SUJO	0,60	-	-	0,65	4,72	5,14	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	6	0,10	0,92	T	
F45	2 DATA	-	1,00	-	1,09	7,87	8,56	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	10	0,10	0,92	ST	
F46	TOM. USO GERAL – SERVIDOR	-	0,60	-	0,65	4,72	5,14	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	6	0,10	0,92	T	
F47	TOM. USO GERAL – DESCONTAMINAÇÃO E LAVAGEM MATERIAIS	-	-	1,45	1,58	12,42	12,41	4	4	4	70°C-750V	14	1,45	0,92	T	
F48	CONTROLE DE ACESSO	-	-	0,60	0,63	3,05	3,42	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	4	0,10	0,92	ST	
F49	PORTA AUTOMÁTICA	1,50	-	-	1,63	11,81	12,84	4	4	4	70°C-750V	15	0,10	0,92	ST	
F50	TOM. USO GERAL – SL. INSPEÇÃO E PREPARO	1,20	-	-	1,30	9,45	10,27	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	12	0,10	0,92	T	
F51	NOBREAK – DESINFECÇÃO ENDOSCÓPIO	-	1,50	-	1,63	11,81	12,84	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	15	1,50	0,92	T	
F52	DISJUNTOR RESERVA	-	X	-	-	-	-	-	-	-	70°C-750V	-				
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	-	X	-	-	-	-	-	-	70°C-750V	-				
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	-	X	-	-	-	-	-	-	70°C-750V	-				
F53	CHUVEIRO – VEST. FEM.	3,40	3,40	-	7,39	50,91	53,60	10	-	10	70°C-750V	34	6,80	0,92	ST	
F54	CHUVEIRO – VEST. FEM.	3,40	3,40	-	7,39	50,91	53,60	10	-	10	70°C-750V	34	6,80	0,92	ST	
F55	CHUVEIRO – VEST. FEM.	3,40	-	3,40	7,39	50,91	53,60	10	-	10	70°C-750V	34	6,80	0,92	ST	
F56	CHUVEIRO – SANIT. VEST. MASC.	3,40	-	3,40	7,39	50,91	53,60	10	-	10	70°C-750V	34	6,80	0,92	ST	
F57	CHUVEIRO – VEST. PCD	-	3,40	3,40	7,39	50,91	53,60	10	-	10	70°C-750V	34	6,80	0,92	ST	
F58	CHUVEIRO – SANIT. VEST. FEM.	-	3,40	3,40	7,39	50,91	53,60	10	-	10	70°C-750V	34	6,80	0,92	ST	
F60	CHUVEIRO – SANIT. VEST. MASC.	3,40	3,40	-	7,39	50,91	53,60	10	-	10	70°C-750V	34	6,80	0,92	ST	
F62	CAPELA	0,50	0,50	-	1,09	4,35	4,94	2,5	-	2,5	70°C-750V	3	1,50	0,92	T	
F63	BLOCO AUT.	0,75	-	0,75	1,63	6,82	7,41	2,5	-	2,5	70°C-750V	5	0,10	0,92	T	
F71	TOM. LAVADORA ENDOSCÓPIO	3,95	-	3,95	8,59	35,91	39,03	16	-	16	70°C-750V	7	7,90	0,92	S	STECK 63A 2P+T
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	X	-	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	X	-	-	-	-	-	-	-						
F67	LX ULTRASÔNICA – MATERIAIS SUJO	1,00	1,00	1,00	3,26	7,89	8,58	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	11	3,00	0,92	S	
F68	LX ULTRASÔNICA – MATERIAIS SUJO	1,00	1,00	1,00	3,26	7,89	8,58	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	11	3,00	0,92	S	
F69	AUTOCLAVE PEQUENO – MATERIAIS LIMPOS	2,03	2,03	2,03	6,61	16,00	17,39	4	4	4	70°C-750V	9	6,08	0,92	S	
F70	AUTOCLAVE PEQUENO – MATERIAIS LIMPOS	2,03	2,03	2,03	6,61	16,00	17,39	4	4	4	70°C-750V	9	6,08	0,92	S	
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-						

DIMENSIONATURA SEM APARELHOS
CONJUNTO STECK (3): TOMADA 2P + T (T): SEM TOMADA (ST): CHAVE DE PARTIDA DIRETA (CPD); DISJUNTOR RESERVA (RES.); TRILHO ELETRIFICADO (TRILHO)

QAC-E-APOIO CENTRAL



PROJETISTA: POLITÉCNICA ENGENHARIA	POT. INSTALADA: 83.45kVA / POT. DEMANDADA: 56.99kVA
DESENHISTA: POLITÉCNICA ENGENHARIA	COR. INSTALADA: 217.7A / COR. DEMANDADA: 147.89A
OBRA: HOSP. MINISTRO COSTA CAVALCANTI – CME	TENSÃO: 220/127V
DATA: 23/05/2025	SISTEMA: 3Ø + N + T

QAC-E-CME

CIRCUITO DESIGNAÇÃO	AMBIENTE	POTÊNCIA ATIVA POR FASE (kW)			FORÇA: FATOR DE DEMANDA	FORÇA: POTÊNCIA DEMANDADA (kW)	SEÇÕES DOS CONDUTORES (mm²)			TEMPERATURA E ISOLAÇÃO DO CABO	MATERIAL CONDUTOR	DPS	PROTEÇÃO DPS	FUSÍVEL DPS	FASE DE ATUAÇÃO DPS	COMPLEMENTO
		A	B	C			FASE	NEUTRO	TERRA							
QAC-E-CME + 83,45kVA																
AC01	CT-CME-01	0,08	0,08	-	0,16	0,88	0,76	2,5	-	2,5	70°C-750V	1	0,05	0,92	ST	
AC02	SUMPS	0,30	0,30	-	0,65	2,73	2,96	2,5	-	2,5	70°C-750V	4	0,10	0,92	ST	
AC03	CT1-CME-01	0,20	-	0,20	0,43	2,82	1,98	2,5	-	2,5	70°C-750V	1	0,40	0,92	ST	
AC04	CT2-CME-01	-	0,20	0,20	0,43	2,82	1,98	2,5	-	2,5	70°C-750V	1	0,40	0,92	ST	
AC05	ESA-CME-01	0,08	0,08	-	0,16	0,88	0,77	2,5	-	2,5	70°C-750V	1	0,05	0,92	ST	
AC06	ITA-CME-01	-	0,05	0,05	0,32	1,76	1,48	2,5	-	2,5	70°C-750V	1	0,30	0,92	ST	
AC07	ITA-CME-02	0,34	0,34	-	0,68	3,93	4,29	2,5	-	2,5	70°C-750V	4	0,08	0,92	ST	
AC08	ITA-CME-03	0,0	0,0	-	0,24	1,02	1,0	2,5	-	2,5	70°C-750V	1	0,23	0,92	ST	
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	-	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	-	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	X	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	X	X	-	-	-	-	-	-						
AC09	EX-CME-01	1,83	1,83	1,83	5,49	14,47	15,73	4	4	4	70°C-750V	1	5,50	0,92	ST	
AC10	EX-CME-02	1,83	1,83	1,83	5,49	14,47	15,73	4	4	4	70°C-750V	1	5,50	0,92	ST	
AC11	EX-CME-03	0,58	0,58	0,58	1,65	1,65	1,57	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	1	0,55	0,92	ST	
AC12	AAC-CME-01	1,78	1,78	1,78	5,79	16,31	15,23	10	10	10	70°C-750V	1	0,45	0,92	ST	
AC13	AAC-CME-02	1,78	1,78	1,78	5,79	16,31	15,23	10	10	10	70°C-750V	1	0,45	0,92	ST	
AC14	CAIXA AQUECIMENTO	5,57	5,57	5,57	16,52	46,95	43,48	16	16	16	70°C-750V	1	15,20	0,92	ST	
AC15	CAIXA AQUECIMENTO	5,57	5,57	5,57	16,52	46,95	43,48	16	16	16	70°C-750V	1	15,20	0,92	ST	
AC16	CAIXA AQUECIMENTO	5,57	5,57	5,57	16,52	46,95	43,48	16	16	16	70°C-750V	1	17,00	0,92	ST	
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	X	X	-	-	-	-	-	-						

DIMENSIONATURA SEM APARELHOS
CONJUNTO STECK (3): TOMADA 2P + T (T): SEM TOMADA (ST); CHAVE DE PARTIDA DIRETA (CPD); DISJUNTOR RESERVA (RES.); TRILHO ELETRIFICADO (TRILHO)

NOTA:
UTILIZAR DISJUNTOR COM BOBINA DE ABERTURA PARA DESARME VIA MÓDULO ENDEREÇÁVEL DO SOAI (VER PROJETO DE SOAI).

DIAGRAMA DE COMANDO

RÉGUA DE BORNES

1 – CONTATO SECO VINDO DO MÓDULO DE COMANDO INTELIGADO AO SOAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
BA	BOBINA DE ABERTURA DISJUNTOR

ESTE COMANDO CONSIDERA QUE O MÓDULO DE COMANDO DISPÕE DE CONTATO SECO NORMALMENTE ABERTO (NA) PARA ACIONAMENTO DO "SAI" (NORMALMENTE ABERTO) COMO SE TENSÃO PARA ACIONAMENTO DA BOBINA DE ABERTURA EM CASO DE SINISTRO.

DIAGRAMA DE COMANDO



RÉGUA DE BORNES



1 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES AUTOMÁTICO / MANUAL
3 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES ACIONAMENTO EXAUSTOR
5 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES ACIONAMENTO EXAUSTOR
7 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES ACIONAMENTO EXAUSTOR
9 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES ACIONAMENTO EXAUSTOR
11 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES ACIONAMENTO EXAUSTOR
13 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES ACIONAMENTO EXAUSTOR
15 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES ACIONAMENTO EXAUSTOR
17 – CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES ACIONAMENTO EXAUSTOR

QLF-OSMOSE REVERSA

PROJETISTA: POLITÉCNICA ENGENHARIA	POT. INSTALADA: 9.43 kVA / POT. DEMANDADA: 7.69 kVA
DESENHISTA: POLITÉCNICA ENGENHARIA	COR. INSTALADA: 27.23 A / COR. DEMANDADA: 25.56 A
OBRA: HOSP. MINISTRO COSTA CAVALCANTI – CME	TENSÃO: 220/127V
DATA: 23/05/2025	SISTEMA: 3Ø + N + T

QLF-OSMOSE REVERSA

CIRCUITO DESIGNAÇÃO	AMBIENTE	POTÊNCIA ATIVA POR FASE (kW)			FORÇA: FATOR DE DEMANDA	FORÇA: POTÊNCIA DEMANDADA (kW)	SEÇÕES DOS CONDUTORES (mm²)			TEMPERATURA E ISOLAÇÃO DO CABO	MATERIAL CONDUTOR	DPS	PROTEÇÃO DPS	FUSÍVEL DPS	FASE DE ATUAÇÃO DPS	COMPLEMENTO
		A	B	C			FASE	NEUTRO	TERRA							
QLF-OSMOSE REVERSA + 9,43kVA																
ZL1	ILUMINAÇÃO – SALA OSMOSE	0,10	-	-	0,11	0,74	0,86	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	2	0,05	0,92	T	
ZL2	ILUMINAÇÃO – ÁREA DESCARTE	0,10	-	-	0,11	0,74	0,86	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	2	0,05	0,92	T	
ZL3	ILUMINAÇÃO – ÁREA DESCARTE	0,05	-	-	0,11	0,79	0,86	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	2	0,05	0,92	T	
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	X	-	-	-	-	-	-	-						
ZF01	TOM. USO GERAL – SALA OSMOSE	-	-	0,65	0,65	4,72	5,14	2,5	2,5	2,5	70°C-750V	6	0,10	0,92	T	
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	-	X	-	-	-	-	-	-						
ZF02	OSMOSE	3,29	3,29	-	7,04	29,88	32,46	10	-	10	70°C-750V	1	6,57	0,92	ST	
ZF03	BLOCO AUT.	0,05	0,05	-	0,11	0,45	0,49	2,5	-	2,5	70°C-750V	1	0,10	0,92	T	
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	-	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	X	-	X	-	-	-	-	-	-						
RES.	DISJUNTOR RESERVA	-	X	X	-	-	-	-	-	-						
RES.