



TABELA DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - TÉRREO INFERIOR

TETO/FORRO.....	CLASSE
PARÉDES.....	CLASS
PISO.....	CL

NOTAS

01 - TODAS AS PAREDES DA EDIFICAÇÃO SERÃO EM TIPOLO DE ALVENARIA COM REBOCO, ATENDE 120min.;

02 - TODAS AS ESCADAS DA EDIFICAÇÃO DEVEEM POSSUIR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 5LUX, AS QUAIS DEVEEM POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 2h DE FUNCIONAMENTO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA;

03 - TODAS AS CIRCULAÇÕES E ÁREA DE USO COMUM DEVEEM POSSUIR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 3LUX, AS QUAIS DEVEEM POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 2h DE FUNCIONAMENTO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA;

04 - TODAS AS ROTAS DE FUGA DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE SINALIZADAS CONFORME NPT 020/2019;
05 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A NPT020/2019;
06 - O ALARME DE INCÊNDIO ATENDERÁ A NBR 17240/2010 E NPT 019/2019;

08 - A LIGAÇÃO ELÉTRICA DA MOTO-BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, PARA PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO MOTOR DA BOMBA.

09 - O AÇIONAMENTO DA MOTO-BOMBA DE INCÊNDIO SERÁ FEITO POR PRESSOSTATO E O DESLIGAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO SOMENTE PODERÁ SER REALIZADO NO QUADRO DE COMANDO JUNTO AO

10 - CONFORME ITEM 5.2.1.1 DA NPT022/2019 O CORPO DE BOMBEIROS FARÁ A VERIFICAÇÃO APENAS O ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS POR ESTA NPT, SENDO O DIMENSIONAMENTO

11 - CONFORME ITEM 5.2.1.2 DA NPT022/2019, O RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR DO PROJETO RESPONSÁVEL PELO DIMENSIONAMENTO, CÁLCULOS E TODAS AS INFORMAÇÕES E INDICAÇÕES CON

12 - A RESPONSABILIDADE DO CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO NAS ÁREAS COMUNS E LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO DEVE SER DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, SENDO

13 - NA SOLICITAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA DEVE SER APRESENTADA A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL USO DA EDIFICAÇÃO;

14 - AS SALAS QUE POSSUEM PUBLICO DE ATÉ 50 PESSOAS QUE POSSUEM PORTA QUE

15 - A COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL PARA EDIFICAÇÕES DO GRUPO H-3, COM ALTURA

16 - A EDIFICAÇÃO POSSUI ÁREAS COMPARTIMENTADAS CONFORME EXIGÊNCIA DO ANEXO I NPT009;

18 - EDIFICAÇÃO POSSUI PTPID APROVADO EM DATA DE 04/12/2017, NIB 1048660-00. APROVADA DE 17.656,94m². PTPID APROVADO ANEXO A ESTE PROCESSO.

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO – NPT 020


 PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO – P4
 
 PROIBIDO FUMAR – P1

PROIBIDO PRODUIR CHAMA - P2

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NPT 020/2019

	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - E1		SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO -
	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - E2		SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO -

ORIENTAÇÃO DE ROTAS DE FUGA – NBR 030/201

	PLACA DE SINALIZAÇÃO - S1		PLACA DE SINALIZAÇÃO - S5
---	---------------------------	---	---------------------------

	PLACA DE SINALIZAÇÃO - S2		PLACA DE SINALIZAÇÃO - S1
---	---------------------------	---	---------------------------

PLACA DE SINALIZAÇÃO - S3

	PLACA DE SINALIZAÇÃO - SB	
---	---------------------------	--

	ÁGUA PRESSURIZADA 2-A		COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL APLICAR SELO CORTA FOGO TRRF
---	-----------------------	---	---

	GÁS CARBONICO (CO2) 5-B+C		PORTA CORTA FOGO P-90
---	---------------------------	---	-----------------------

	PÓ QUÍMICO SECO 20-B:C		BARRA ANTI-PÂNICO
---	------------------------	---	-------------------

 PÓ QUÍMICO SECO ABC 2-A:20-B:C	 REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENÇÃO
	TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		TUBULAÇÃO DE INCENDIO EM FERRO GALVANIZADO
	ABRIGO DE MANGUEIRAS 120X90X17, CONTEUDO 02 MANGUEIRAS 440mm TIPO 2 EM LANCE DE 15m		URDANTE SIMPLES

01 ESQUICHO REGULÁVEL #40mm E 02 CHAVES DE MANGUEIRA.		HIDRANTE SIMPLES
04 MANGUEIRAS #40mm, TIPO 2, EM LANCE DE 15m		VALVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO

CADA UMA: 01 ESQUICHO REGULAVEL #40mm E 02 CHAVES DE MANGUEIRA		
 ABRIGO DE MANGUEIRAS 600x90x17, CONTENDO 02 MANGUEIRAS #40mm, TIPO 2, EM LANCE DE 15m CADA UMA: 01 ESQUICHO REGULAVEL #40mm E		REGISTRO DE GAVETA BRUTO

02 CHAVES DE MANGUEIRA	
 DETECTOR DE CALOR TIPO PONTUAL COBERTURA DE 36m ²	 DETECTOR DE ALARME TIPO PONTUAL COBERTURA DE 82m ²

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
---	-------------------------------	---	-----------------------------

	CENTRAL DE ALARME		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
---	-------------------	---	---------------------------------------

30	PORTA RESISTENTE AO FOGO 30 min	 DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

Obra / Endereço: **HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTE**

CNAE: 86.10-9 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
AVENIDA GRAMADO, 580, VILA A DE ITAIPU, FOZ DO IGUAÇU - PR

Área: 19.814,83m²	Ocupação: H-3	Aprovação do C.B.:
--	-------------------------	--------------------

Prancha: **07** Conteúdo da Prancha:

TÉRREO SUPERIOR - PARTE 01

15

Proprietăria:

Escala: _____ Responsável Técnico: _____ (Revisão: 05)

INDICADA	JOSÉ TEODORO OLIVEIRA ARQUITETO E URBANISTA - CAU 14526-6	Data: MARÇO 2025
----------	--	-------------------------